

Miłakowo, 05.04.2019 r.

znak sprawy: RGT.ZP.271.2.2019

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie**”:

Pytanie 1:

Poz. 43 d.9 – Montaż wiat śmietnikowych. –12 elementów. Czy ta pozycja kosztorysowa ma zawierać również koszty związane z wykonaniem nawierzchni polbrukowej pod wiatami śmietnikowymi, czy konstrukcja tej nawierzchni jest ujęta w innych pozycjach przedmiaru robót i nie należy jej uwzględniać w tej pozycji?

Odpowiedź 1: Pozycja 43 d.9 nie zawiera kosztów związanych z wykonaniem nawierzchni polbrukowej pod wiatami śmietnikowymi.

Pytanie 2:

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie informacji zawartej w przedmiarze robót, że *Poz. 2 d.2* kostka brukowa rozbiórkowa w ilości 1211,37m², przewidziana jest na zgruzowanie.

Odpowiedź 2: Pozycja 2 d.2 obejmuje rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 1211,37 m². Zamawiający wskaże miejsce transportu materiałów z rozbiórki.

Pytanie 3:

Czy kostkę betonową brukową w ilości 428,36m² z *Poz. 3 d.2*, należy ułożyć na paletach, zafoliować i wywieźć we wskazane miejsce? Jeśli tak, to czy Zamawiający dostarczy palety na kostkę rozbiórkową i jak daleko należy ją przetransportować oraz czy należy uwzględnić również rozładunek palet z kostką rozbiórkową?

Odpowiedź 3: Kostka brukowa betonowa w ilości 428,36 m²odzyskana podczas robót rozbiórkowych przewidziana jest do ponownego wbudowania w nawierzchnię projektowanych chodników – poz. 13 d.3.4

Pytanie 4:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie*, zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem o

trampoliny. Jako wiodący producent placów zabaw zwracamy uwagę na fakt, że zaprojektowane trampoliny nie powinny być dopuszczone do użytkowania w przestrzeni publicznie dostępnej, wskazane na rysunku są typowo ogrodowymi produktami. Sugerując się rysunkami Wykonawcy chcący przystąpić do postępowania wycenią te dostępne na rynku (odpowiadające najpewniej normie PN-EN 71-14+A1:2017-11 "Bezpieczeństwo zabawek Część 14: Trampoliny do użytku domowego), które są ok 10 krotnie tańsze, niż te, które w naszej opinii powinny zostać zamontowane, tj. zgodne z polską normą PN-EN 1176-1:2017-12 dotyczącą placów zabaw. Naszym zdaniem Państwa wymagania, co do przedmiotu zamówienia powinny zostać doprecyzowane.

Odpowiedź 4: Należy przyjąć następujące parametry trampolin:

- Szerokość trampoliny fi 100.
- Obudowa trampoliny wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej.
- Górna powierzchnia obudowy pokryta warstwą nawierzchni bezpiecznej.
- Sprężyny przystosowane do trampolin, odporne na warunki atmosferyczne.
- Zastosowane trampoliny powinny być zgodne z polską normą PN-EN 1176-1:2017-12

Pytanie 5:

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie” – Znak sprawy RGT.ZP.271.2.2019, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie warunku płatności w formie dwóch faktur - jednej częściowej na kwotę 22.499,09zł brutto oraz jednej końcowej w 2020r. na pozostałą kwotę ceny brutto po odbiorze końcowym.

Odpowiedź 5: Zgodnie z § XV ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje następujące płatności częściowe:

1. **faktura częściowa wystawiona po wykonaniu I etapu zamówienia i dokonaniu odbioru częściowego do kwoty 22 499,09 brutto,**
2. **faktura końcowa wystawiona po wykonaniu całości zamówienia na pozostałą kwotę ceny brutto ustalonej w formularzu ofertowym płatna w 2020 roku po odbiorze końcowym o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy.**

Pytanie 6:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie kwestii: dostawy i montażu trampolin fitness szt. 11.

Zamieszczony w dokumentacji rysunek i zdjęcie poglądowe przedstawiają trampolinę ogrodową nie nadającą się do wykorzystania w miejscach publicznych. Czy należy skosztorysować profesjonalne trampoliny, których konstrukcja pozwala na wykorzystanie w strefach fitness i miejscach publicznych, czy Zamawiający dopuszcza zwykłe trampoliny ogrodowe nie przeznaczone do tego celu?

Odpowiedź 6: Należy przyjąć następujące parametry trampolin:

- Szerokość trampoliny fi 100.
- Obudowa trampoliny wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej.
- Górna powierzchnia obudowy pokryta warstwą nawierzchni bezpiecznej.
- Sprężyny przystosowane do trampolin, odporne na warunki atmosferyczne.
- *Zastosowane trampoliny powinny być zgodne z polską normą PN-EN 1176-1:2017-12.*

Z up. Burmistrza

**(-) Krzysztof Żarnoch
Zastępca Burmistrza**