

Miłakowo, dnia 06.10.2017 r.

RGT.ZP.271.7.2017

Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie**”.

1. Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy bazując na zasadzie równoważności zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający uzna za równoważne urządzenie zabawowe wykonane w konstrukcji -zgodnie z projektem- ze stali czarnej jednak ścianki, zabezpieczenia ślizgów oraz dachy wykonane z materiału HDPE zaś podesty z antypoślizgowej płyty HPL. Tworzywa te nie odznaczają się gorszymi parametrami użytkowymi od wskazanych w dokumentacji projektowej. Jednocześnie prosimy o ustosunkowanie się do kwestii ślizgów, które w projekcie także proponuje się wykonanie z LDPE zaś czy można zastąpić ten materiał odporną na warunki atmosferyczne stalą nierdzewną, która zwiększa wytrzymałość uderową ślizgu ca ma istotne znaczenie na trwałość często bardzo eksploatowanego elementu. Czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenie typu sprężynowiec także wykonane z płyt HDPE przeznaczone dla większej ilości dzieci?.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne urządzenie zabawowe wykonane w konstrukcji - **zgodnie z projektem** - ze stali czarnej jednak ścianki, zabezpieczenia ślizgów oraz dachy wykonane z materiału HDPE zaś podesty z antypoślizgowej płyty HPL. Zamawiający dopuszcza wykonanie ślizgów z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej. Zamawiający uzna za równoważne urządzenia typu sprężynowiec wykonane z płyt HDPE.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić w ofercie zamienne urządzenia zabawowe w celu ich weryfikacji oraz udokumentować, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Burmistrz Miłakowa
(-) Aleksander Gawryluk