

OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu budowlanego (na zgłoszenie)
BUDOWY PLACU REKREACYJNEGO
W PARKU MIEJSKIM W MIŁAKOWIE

Zawartość:

- 1. Wstęp*
- 2. Położenie geograficzne*
- 3. Wyniki badań*
- 4. Wnioski*

1. Wstęp:

Niniejszą opinię geotechniczną, określającą warunki gruntowo-wodne panujące w obrębie planowanej inwestycji: Budowy Placu Rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie, sporządzono na zlecenie Inwestora: Gminy Miłakowo.

2. Położenie geograficzne:

Działka inwestycyjna o numerze 440, położona jest w granicach miasta Miłakowo, w jego północno-wschodniej części. Teren działki rozciąga się od strony wschodniej - ul.

Olsztyńskiej, poprzez zalesioną dolinę do rzeki Miłakówki - granicy zachodniej.

Projektowany Plac Rekreacyjny położony będzie w parku miejskim, utworzonym w dolinie, pośród starych drzew i licznej zieleni.

Rzędne terenu badanej działki (w obrębie inwestycji) wahają się w granicach 91,00–93,80 m n.p.m, natomiast ulica Olsztyńska, biegnąca górą skarpy położona jest na rzędnych 100,0-101,0 m n.p.m.

3. Wyniki badań:

Na podstawie wykopów próbných oraz na podstawie odkrywek własnych stwierdzono, że do poziomu posadowienia elementów placu zabaw zalegają gliny piaszczyste. Poziomu wody gruntowej nie ustalono. Do poziomu posadowienia woda gruntowa nie występuje.

4. Wnioski:

W związku z powyższym, panujące na terenie lokalizacji warunki gruntowe należy zaliczyć do warunków prostych z gruntami nośnymi nadającymi się do bezpośredniego posadowienia obiektów.

Teren zaliczany do I kategorii geotechnicznej.

UWAGA:

W przypadku odkrycia w wykopie innego rodzaju gruntu, należy wezwać na budowę projektanta.

Opracował: