

znak sprawy: RGT.ZP.271.8.2019

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników - ETAP II**”:

Pytanie 1:

Proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej na warstwę odsączającą z piasku.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznych wykonania podbudowy.

Pytanie 2:

Proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej na warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 %.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznych wykonania podbudowy.

Pytanie 3:

Proszę o przedstawienie specyfikacji technicznej na warstwę podbudowy betonowej z dylatacją.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznych wykonania podbudowy.

Proszę o podanie ilości i powierzchni zjazdów.

Odpowiedź 4: Należy uwzględnić 18 zjazdów o łącznej powierzchni 180 m².

Pytanie 5:

Podbudowa betonowa. Prosimy o określenie klasy betonu.

Odpowiedź 5: Do wykonania podbudowy należy przyjąć klasę betonu C 12/15.

Pytanie 6:

Ze względu na brak rysunku konstrukcji nawierzchni prosimy o potwierdzenie, że do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy przyjąć grubości zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź 6: Zamawiający potwierdza, że do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy przyjąć grubości zgodnie z przedmiarem robót.

**Burmistrz Miłakowa
(-) Krzysztof Szulborski**