

Miłakowo, 03.08.2018 r.

znak sprawy: RGT.ZP.271.3/1.2018

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo, w celu ochrony in-situzagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych**”:

Pytanie 1:

Proszę o podanie szczegółu układania nawierzchni z kostki granitowej 8/11 w formie 50%. Z naszych doświadczeń wynika, że kostka granitowa układana w ten sposób nie będzie stabilnie położona i wskutek użytkowania oraz warunków atmosferycznych ulegać będzie wypadaniu.

Odpowiedź 1: Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej typu starobruk ("kocie łby"). Prawidłowo zagęszczona warstwa wierzchnia wokół tego typu kostki nie powoduje jej wypadania. Nawierzchnia została zaprojektowana na terenach o mniejszej intensywności ruchu. Dopuszcza się użycie kamienia o większych wymiarach.

Pytanie 2:

Proszę o określenie jednoznacznie szerokości legarów kamiennych na których ułożona będzie nawierzchnia drewniana.

Odpowiedź 2: Podajemy wymiary legarów kamiennych:

- **szerokość: 14cm**
- **wysokość: 24 cm**
- **długość: 200 cm**

Pytanie 3:

Proszę o określenie ilości oraz powierzchni pomostów pływających, istnieją różnice między projektem zagospodarowania terenu, opisem technicznym, a przedmiarem robót.

Odpowiedź 3: Powierzchnia pomostów pływających obejmującej zakres zamówienia wynosi 120 m². Ilość pomostów pływających należy przyjąć według dokumentacji projektowej, tj. 4 szt. o łącznej powierzchni 120 m².

**Burmistrz Miłakowa
(-) Aleksander Gawryluk**