

Miłakowo, 19.11.2018 r.

znak sprawy: 1/MPGK/2018

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo”** W części dotyczącej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę.

Pytanie 1:

Proszę o informację potwierdzającą wysokość budynku w części której przewidziano prace związane z umiejscowieniem i montażem zbiorników retencyjnych wg. założeń projektowych przewidziano umiejscowienie dwóch zbiorników retencyjnych mających wysokość 8m. Proszę również o informacje czy prace budowlane modernizacyjne obejmować będą cały budynek czy tylko jego część.

Odpowiedź 1:

Wysokość istniejącej hali w której mają być zainstalowane zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej:

- 9830mm do kratownicy
- 10950mm do stropu w najniższej części.

Prace modernizacyjne obejmować będą tylko wewnętrzną część budynku o nazwie „Hala filtrów” oraz „Zaplecze techniczne”.

Prezes Zarządu
(-) Jan Antochowski