



MPGK Sp. z o.o. Miłakowo

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

14-310 MIŁAKOWO, ul. Przemysłowa 8 tel. 89-758-74-55, e-mail mpgk.milakowo@op.pl  
KRS 0000106944 NIP 741-18-45-518 REGON 510974227  
Wysokość kapitału zakładowego 7.398.000,00 zł

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY  
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DO SIECI  
WODOCIĄGOWEJ**

Znak 10/W/17

Miłakowo 27.04.2017r

**Inwestor:  
Gmina Miłakowo**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  
Dla budowy przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku  
świetlicy w Boguchwałach gmina Miłakowo dz. 218 .**

Na podstawie Rozdz.V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz Województwa Warmińsko-mazurskiego nr.7 poz.217 z 2006r) oraz związku z wnioskiem nr 10/W/17 dnia 27.04.2017r Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Miłakowie informuje że budowę przyłącza do sieci wodociągowej w Boguchwałach gmina Miłakowo dz.218 należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

1. Miejsce włączenia wody w istniejące wodociąg DN 90 w działce 221 za pomocą nawiertko opaski NWZ 90x50 , na załączniku zaznaczono kolorem niebieskim.. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie 0,3 MPa.
2. Wodomierz główny DN 50 sprzężony i zawór główny DN50, , zainstalować w studziencie wodomierzowej DN1000 włączowej wykonanej z PE.
3. W fundamencie budynku zainstalować rurę osłonową PCV 80mm, przez którą poprowadzić rurę ocynkowaną DN50 zakończoną

zaworem DN 50 trójnikiem oraz nasadą DN50, Rurę osłonową po zakończeniu budowy wypełnić pianką poliuretanową i rękawami termokurczliwymi

4. Do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur PEHD 63- na ciśnienie 1,0Mpa w jednym odcinku odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem
5. Projektowane przyłącze ułożyć na podsypce piaskowej ok. 10cm na głębokości 1,6m, obsypać piaskiem. Na całej długości przyłącza ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową
6. Przedstawić projekt techniczny budowy przyłącza i uzgodnić go z działem technicznym MPGK Miłakowo
7. harmonogram prac budowy przyłącza przedstawić w MPGK Miłakowo
8. Do budowy przyłącza zatrudnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
9. Po wybudowaniu przyłącze poddać ciśnieniu kontrolnemu 1,0Mpa, zdezynfekować, zgłosić do odbioru w MPGK Miłakowo
10. po odbiorze końcowym przyłącze oznakować tabliczką informacyjną z literą „Z”

### **III .INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.**

1. Budowa przyłącza wodociągowego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz projektu budowlanego przyłącza wodnego
2. Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci.
4. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej są ważne do dnia 27.04.2019r

#### **Załączniki:**

1. Załącznik graficzny
2. Umowa o przyłączenie

KIEROWNIK TECHNICZNY  
  
Michał Markuszewski